Gutachtliche Stellungnahme

Nr. 555 24676 vom 31. August 2001

Prüfung nach DIN EN 204 – D4

Auftraggeber **Adolf Würth**
GmbH & Co. KG
Reinhold-Würth-Str. 16
74653 Künzelsau

Auftrag Mit dieser gutachtlichen Stellungnahme wird festgestellt, dass durch die Identitätserklärung vom 8. Juni 2001 und einer Vollmacht vom 31. Mai 2001 die Ergebnisse der Prüfung nach DIN EN 204 eines Klebstoffes aus dem Prüfbericht 505 21265 Rev1 auf den Klebstoff mit der Produktbezeichnung „**Multi-Kraft-Kleber**" übertragbar sind.

Ergebnisse Die Auswertungen der ermittelten Teilergebnisse aus dem Prüfbericht vom 11. Januar 2001 sind in nachfolgender Tabelle zusammengestellt.

Beanspruchungsgruppe	Lagerungsfolge	Klebfestigkeit in N/mm²					Variationskoeffizient in %	geschätzter Holzbruch in %
		Mindestwert lt. DIN EN 204	Mittelwert	Kleinstwert	Größtwert	Standardabweichung		
D4	1	≥10	10,0	8,6	11,2	0,7	7,2	0
D4	3	≥ 4	5,1	3,7	7,0	0,8	14,8	0
D4	5	≥ 4	4,2	2,7	5,5	0,8	19,3	0
D4	6	≥ 8	9,6	7,4	11,2	1,1	11,4	0

Aufgrund der vorliegenden Ergebnisse wurden die Anforderungen der DIN EN 204 Beanspruchungsgruppe D4 für den Klebstoff „**Multi-Kraft-Kleber**" erfüllt. Er darf somit bezeichnet werden mit

Klebstoff DIN EN 204 – D4.

ift Rosenheim
31. August 2001

Dr. Helmut Hohenstein
Institutsleiter

i. A. Karin Lieb
Prüffeld Baustoffe

Institut für Fenstertechnik e.V.
Leiter: Dr. Helmut Hohenstein
Theodor-Gietl-Str. 7-9
83026 Rosenheim

Telefon +49 (0) 8031 261-0
Telefax +49 (0) 8031 261-290
e-mail info@ift-rosenheim.de
http://www.ift-rosenheim.de

Sparkasse Rosenheim:
Kto. 38 22 (BLZ 711 500 00)
Postscheckamt München:
Kto. 2849 26-801 (BLZ 700 100 80)